

Приложение №1

Наименование показателей, обязательных для проверки	Технические показатели с допустимыми отклонениями
Массовая доля компонентов, %	
- пропан, не более	0,5
- изобутан, не более	1,5
- сумма бутиленов, не более	1,0
- нормальный бутан, не менее	97,5
- сумма изо и нормального пентана и выше, не более	0,6
Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, % не более	0,005
Содержание свободной воды и щелочи	Отсутствие